



Ofício n° 010/2020

Ao Sr. Gonçalves Dias

Comandante do Corpo de Bombeiros de Acailandia-MA

Prezado Senhor,

Informamos a esse **Comando do Corpo de Bombeiros de Acailandia-MA**, que a agência da Caixa Econômica Federal em Açailândia, localizada à Rua Bonaire, 153, Centro, tem ao longo dos últimos dias vivenciado problemas diversos que comprometem o atendimento ao público e oferece riscos à saúde e segurança dos seus empregados e clientes.

A exemplo disso, foi observado na unidade, nesta data conforme relato dos funcionários um odor insuportável, provavelmente de origem química do nobreak, ar condicionado, equipamentos da sala técnica ou de outro ambiente. Todos os ambientes da unidade estão afetados, inclusive o saguão de autoatendimento.

Vale ressaltar que esses problemas são recorrentes nessa agência e que a empresa responsável pela manutenção não tem dado respostas à contento, persistindo a situação. Pode se observar atualmente a existência de goteiras no teto, problemas com o ar condicionado, nobreak com risco de incêndio, etc.

Entendemos que pelo relato dos funcionários é impossível o funcionamento da agência nas condições que amanheceu hoje, sob pena de pôr em risco a saúde e segurança de empregados e clientes.

Desse modo, solicitamos em caráter de **URGÊNCIA**, uma vistoria na referida unidade para que se verifique as condições que a mesma se encontra e se adote as medidas que forem necessárias para resguardar a saúde e segurança de funcionários e clientes.

Atenciosamente,

**SINDICATOS DOS EMPREGADOS EM ESTABELECEMENTOS BANCARIOS NO ESTADO DO MARANHÃO**

CNPJ: 06.299.549/0001-05

Francisco das Chagas Sousa

Delegado Sindical

Diretoria Regional de Imperatriz-MA

Rua Maranhão, 444, Centro, CEP 65.901-590 – Telefone: (99) 3525-3351/ 99191-1993

Recebi em  
19/03/2020  
às 11:35 hs  
[Assinatura]  
BM  
SANTOS